

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс: ,
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ 0001.511159
Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 624 от 06.03.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение ул. М. Гаджиева с. Комсомольское*

Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНН 0516006711, ОГРН не указан.*

368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское.

Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 05.03.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12:40 05.03.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ*

368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское.

Объект, где производился отбор пробы (образца): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ*

368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское.

Код пробы (образца): *624-02*

Номер партии: *Объем партии:*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 624-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 05.03.2018 12 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 05.03.2018 12 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 06.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
624					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	36	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Заручились: Руководитель лаборатории
Алиев И.И. 2-1-4. 1024-01

Долгун В.И.