

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2024 от 15.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 09:10*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 10:15*
Сотрудник, отобравший пробы: *Магдиев М.Г.*
Цель отбора: *Лабораторно - производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Школьная 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Код пробы (образца): *2024-01*
Объем пробы: *1,5 л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2025 от 15.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 09:30*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 10:15*
Сотрудник, отобравший пробы: *Магодиев М.Г.*
Цель отбора: *Лабораторно - производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. М. Гаджиева 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Код пробы (образца): *2025-01*
Объем пробы: *1,5л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2026 от 15.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 09:50*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 10:15*
Сотрудник, отобравший пробы: *Магдиев М.Г.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Орджоникидзе 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Код пробы (образца): *2026-01*
Объем пробы: *1,5 л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра
Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2027 от 16.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 10:15*

Сотрудник, отобравший пробы: *Магдиев М.Г.*

Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Школьная 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Код пробы (образца): *2027-02*

Объем пробы: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Гусейнова А.А. *Аналитик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Гасанова Н.Ю. *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2028 от 16.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 09:30*
Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 10:15*
Сотрудник, отобравший пробы: *Магдиев М.Г.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. М. Гаджиева 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*
Код пробы (образца): *2028-02*
Объем пробы: *0,5 л*
Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 2 экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2029 от 16.04.2021

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Дата и время отбора пробы (образца): *13.04.2021 09:50*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.04.2021 10:15*

Сотрудник, отобравший пробы: *Магодиев М.Г.*

Цель отбора: *Лабораторно - производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *- ул. Орджоникидзе 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Код пробы (образца): *2029-02*

Объем пробы: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах.